

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU**  
**D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5**  
**DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**  
**Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCES-VERBAL N° 16-03592 L**

et 1 annexe de 5 pages

**MATERIAU présenté par :** SENFA  
1 Rue De Morat  
BP 8  
67601 SELESTAT CEDEX  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** DECOPRINT BLACK BACK XTRA

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tricot polyester avec enduction acrylique ignifugée dans la masse sur une face  
Masse surfacique mesurée : environ  $225 \pm 8$  g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur mesurée : environ  $0.30 \pm 0.02$   
Coloris : blanc sur la face envers et noir sur la face enduite

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 16-03592 E1-V1 du 07 octobre 2016

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique  
Propagation de flamme

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** limité à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé à l'abri des intempéries.  
(matériau non lavable et non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 07 octobre 2016**

Direction Qualité Tests et Essais  
**Jean-Marc ORAISON**

